

**А К Т**  
**обследования технической укреплённости и антитеррористической защищённости**  
**образовательного учреждения**

г. Славенск на Куржени  
(место составления)

" 24 " 08 2022 г.

С. и. инспектор ОВДН ОМВД РФ по Славенскому району  
(должность, звание, фамилия, инициалы)

майор полиции Е. Ю. Скуратов

обследовал

МБОУ СОШ № 5

(наименование объекта, его ведомственная принадлежность)

расположенный г. Славенск на Куржени, ул. Заборонская д. 36.5  
(адрес фактического нахождения объекта)

на предмет выявления условий технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательного учреждения

**В ходе обследования установлено:**

1. Наличие наружного освещения в темное время суток территории организации:

В наличии 5 приборов освещения, раскто  
(указать количество осветительных приборов и их исправность)  
используются на территории, в исправном  
состоянии

2. Наличие целостного ограждения высотой не менее 1,5 м с запирающимися калитками, воротами (ограждение должно исключать беспрепятственный и людей, въезд транспорта:

целостное ограждение высотой  
не менее 1,5 метров по всему периметру  
(указать имеется или не имеется, в случае отсутствия указать причину)  
две калитки и две ворот, оснащенные  
защитными устройствами

3. Наличие системы видеонаблюдения, обеспечивающей передачу визуальной информации о состоянии охраняемой зоны по всему периметру:

на территории 1  
камер видеонаблюдения  
(указать количество и исправность)  
и камер видеонаблюдения в помещениях

4. Наличие охранной сигнализации (кнопка тревожной сигнализации, охранная сигнализация; система охранная телевизионная; система обнаружения металлических предметов (стационарные ручные металлодетекторы):

КСС - в наличии

(указать имеется или нет и их исправность)

устанавливается стационарный металлодетектор  
на входе в исправном состоянии

5. Наличие сотрудников частных охранных предприятий, организация ежедневного обхода территории с целью своевременного выявления подозрительных предметов:

ООО "Кортеж"

(указать наименование ЧОО, наличие лицензии, проверить знание должностной инструкции)

ночь вторым

6. Техническая укреплённость дверных и оконных проемов:

Входные двери оснащены запирающими  
(входная дверь должна быть оборудована запорными устройствами, исключающими проникновение посторонних лиц, оконные проемы во все помещениях должны быть остеклены, стекла надежно закреплены в рамках, иметь исправные запирающие устройства)  
устройствами. Окна оснащены защитными  
в запирающем устройстве

7. Наличие наружного искусственного освещения, в том числе возле надворных туалетов, мочевны и др. сооружений, расположенных на территории организации:

*Имеется искусственное освещение около надворного туалета*  
(не менее 10 лк (на земле), указать имеется или нет и их исправность)

8. Наличие приказа руководителя организации о назначении должностного лица, ответственного за организацию доступа к трансформаторам и электрощитам:

*Приказ № 7 от 10.01.2022*  
(указать номер документа)

9. Наличие информационных стендов, плакатов, памяток с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования сотрудников организации и детей о действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья

*Имеется вывешены*  
(указать имеется или не имеется, в случае отсутствия указать причину)

10. Наличие устойчивой телефонной связи между постами охраны, между охраной и руководством организации, между охраной и правоохранительными органами:

*В наличии стационарный и мобильный беспроводной связи, исправны*  
(указать имеется или не имеется, проверить исправность, в случае отсутствия указать причину)

11. Наличие инструкций и приказов для сотрудников организации о действиях в случае чрезвычайной ситуации:

*В наличии*  
*Приказ № 434 от 24.08.2021*  
(указать наличие, проверить их знание должностными лицами организации)

В связи с выявленными недостатками технической укреплённости и антитеррористической защищённости ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

О принятых мерах по выполнению данных предложений сообщить в ОМВД России по Славянскому району  
До " " 2022 г.  
За справками рекомендуется обращаться по телефону (указать телефон ОМВД)

Подписи лиц принимающих участие при обследовании:

*ОМВД Служба СВ*  
*Александр Колесов И.В.*



*[Signature]*  
(подпись)  
*[Signature]*  
(подпись)  
*[Signature]*  
(подпись)

Акт получил:  
(подпись) *"24" 08* 2022 г.